

Prüfinstitut Hoch

Lerchenweg 1
D-97650 Fladungen
Tel.: 09778-7480-200, Fax: 09778-7480-209
notified body no.: 1508 Mitglied der
hoch.fladungen@t-online.de www.brandverhalten.de



Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

**KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT**

KB-Hoch-080824

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1

Im Auftrag von:
on behalf of:

Thermopal GmbH
Wurzacher Straße 32
D-88299 Leutkirch im Allgäu

Auftragsdatum:
date of request:

KW / CW 25 in 2008

Art des Prüfmaterials:

Kompaktplatte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung in den Dicken von 3 mm bis 15 mm

description of the samples:

compact board on both sides coated with melamine resin in the thickness from 3 mm to 15 mm

Bezeichnung:
name:

„flameprotect compact“



Klassifizierung:
classification:

A2-s1,d0
(mit den beschriebenen Einbaubedingungen gemäß EN 13823)
(mounted and fixed according to EN 13823)

Geltungsdauer:
validity:

31.08.2013¹⁾

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.

The report includes 5 pages.

Hinweise / Warnings:

Dieses Dokument dient nicht der Typzulassung oder Zertifizierung des Bauproduktes.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Dieser Klassifizierungsbericht gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO §17 Abs.3).
This classification report is not valid, if the tested material is used as a construction product according to German building regulations (MBO §17 Abs.3). Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen ggf. notwendigen baurechtlichen/bauaufsichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung.
This classification report is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations. Dieser Bericht ist zweisprachig. Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.
This report has been issued bilingually. In case of doubt, the German wording is valid.

Der Klassifizierungsbericht darf ohne vorherige Zustimmung des Prüfinstitut Hoch nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

¹⁾ Verlängerung auf Antrag / *Prolongation on request*