



VKF Brandschutzanwendung Attestation d'utilisation AEA I

Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften VKF
Information sur l'utilisation selon les prescriptions
suisse de protection incendie AEA I
VKF Nr. / n° AEA I 18976

Gruppe 121 Groupe 121	Platten Plaques	
Gesuchsteller Requérant	Thermopal GmbH Wurzacher Strasse 32 DE-88299 Leutkirch im Allgäu	
Hersteller Fabricant	Thermopal GmbH DE-88299 Leutkirch im Allgäu	
Produkt Produit	FLAMEPROTECT COMPACT	
Beschrieb Description	Kompaktplatte mit beidseitiger Melamin- harzbeschichtung, D=3-15mm, RD=2000kg/m3	Plaque compacte revêtue des 2 côtés en résine mélaminée, E=3-15mm, PS=2000kg/m3
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Hoch Fladungen Nr. PB-Hoch-080823 vom 22.09.2008, Nr. PB-Hoch-080822 vom 22.09.2008, Klassierungsbericht KB-Hoch-080824 vom 24.09.2008	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823 EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung Appréciation	Klassifizierung Classification	A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2014	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme de reconnaissance des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

U. 37

J. Rappo

Binz

Rappo

